

## 仕様書

### 病院庁舎

機器名称	数量
<b>1 消火器</b>	
粉末消火器(蓄圧式) 10型	53本
粉末消火器(蓄圧式) 20型	3本
粉末消火器(蓄圧式) 50型	3本
<b>2 スプリンクラー</b>	
加圧送水装置	1式
起動装置(圧力タンク)	1式
補助散水栓	39台
流水検知装置	6台
操作盤	1台
表示盤	39台
スプリンクラーヘッド	1041個
呼水装置	1式
送水口	1台
常用電源	1式
連動試験	1式
配線点検	1式
<b>3 火災報知設備</b>	
通報装置	1台
遠隔起動装置	3台
押しボタン	4個
通報試験	4式
電源装置	1式
予備電源	1式
配線点検	1式
<b>4 自動火災報知設備</b>	
受信機GR型(アナログ式、自動試験機能付)2040アドレス	1式
発信機P型1級 屋内型	39個
発信機P型1級 屋外型	2個
中継器	24個
差動式スポット型感知器	273個
低温式スポット型感知器	3個
熱アナログ式スポット型感知器特種	108個
光電アナログ式スポット型感知器	251個
音響装置 DC24V 10mA	2個
表示灯	41個
常用電源	1式
予備電源	1式
配線点検	1式

<b>5 非常放送設備</b>	
増幅器 定格出力720W 30局	1台
スピーカー回線 10回線迄	1台
スピーカー回線 11回線以上10回線毎	2台
自動火災報知設備連動	1式
スピーカー	404個
音量調整器	350個
起動装置	1個
常用電源	1式
非常電源	1式
配線点検	1式
<b>6 誘導灯設備</b>	
誘導灯	158台
常用電源 AC-GC100V	1式
非常電源	1式
<b>7 連結送水管</b>	
送水口	2基
放水口	5基
<b>8 自家発電設備</b>	
ディーゼル機関 864kw	1式
発電機 容量1000KVA 電圧6600V	1式
配電盤	1式
始動装置	1式
燃料水タンク・配管等	1式
連動試験	1式
配線点検	1式
蓄電池 24V	1式
<b>9 防火・排煙設備</b>	
連動操作盤 10回線迄	1台
連動操作盤 11回線以上10回線毎	1式
煙スポット型感知器	8個
防火戸 ドア式S型	29枚
防火戸 ドア式W型	18枚
可動垂れ壁(感知器連動)	11面
防火ダンパー	5台
電動シャッター	2枚
防火シャッター	1枚
防火防災シャッター	1枚
配線点検	1式
<b>10 避難器具</b>	
救助袋(垂直式)	3台
避難はしご	2台

### 医師集合住宅(F棟)

機器名称	数量
<b>1 消火器</b>	
粉末消火器(蓄圧式) 10型	4本
<b>2 自動火災報知設備</b>	
受信機G型	1式
発信機P型2級 屋内型	4個
差動式スポット型感知器2種	72個
定温式スポット型感知器特種 防水型	8個
定温式スポット型感知器1種 防水型	8個
煙式スポット型感知器2種 光電式	2個
音響装置 DC24V 10mA	4個
表示灯	4個
常用電源	1式
予備電源	1式
配線点検	1式
<b>3 避難器具</b>	
避難はしご	4台

### 看護師集合住宅

粉末消火器(蓄圧式) 15型	6本
----------------	----

### 医師集合住宅(医師公宅3号)

粉末消火器(蓄圧式) 6型	4本
---------------	----